



ВАЮУ.435X21.011-03.05ГЧ



1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник Ф8.
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник Ф3.
3. Максимальное сечение силового кабеля 50 кв.мм.

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N Дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ВАЮУ.435X21.011-03.05ГЧ			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Преобразователь частоты Е4-9400-050Н, -060Н Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Салла	<i>[Signature]</i>				26,7	1:10
Пров.		Беляков	<i>[Signature]</i>			Лист	Листов 1	
Т. контр.						ООО "Компания Веспер"		
Н. контр.			<i>[Signature]</i>					
Утв.		Крикунова	<i>[Signature]</i>					